

## POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6  
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04  
<https://www.gov.pl/web/psse-slubice>  
e-mail: [psse.slubice@sanepid.gov.pl](mailto:psse.slubice@sanepid.gov.pl)  
NIP: 598-10-38-392

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: HK.903.311.2022.L.K.P.  
+ e-puap

Słubice, dnia 31.08.2022 r.

Zakład Usług Komunalnych w Cybince Sp. z o. o.  
ul. Białkowska 2c; 69-108 Cybinka

### ***OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI***

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie § 3 ust. 1 i 3, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań W/2850/22 z dnia 29.08.2022r. W/2863- 2865/22 z dnia 31.08.2022 r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 26.08.2022 r. 29.08.2022 r. z wodociągu publicznego w Rąpicach, należącego do Zakładu Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną po wykonanych działaniach naprawczych nad jakością wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

#### **Uzasadnienie**

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniach 26.08.2022 r. 29.08.2022 r. z wodociągu publicznego w Rąpicach SUW – wpds (nr próbki W/2863/2022), z punktów probierczych zamontowanych na sieci wodociągowej sieć – Kłopot nr 9 (kod próbki W/2850/2022) oraz wodę surową ze studni nr SW 2 ( nr próbki W/2865/22) i studni nr SW 3 (nr próbki W/2866/22) po przeprowadzonych działaniach naprawczych przez Administratora sieci wodociągowej - **spełnia wymagania** określone w § 3 ust. 1 i 3 oraz załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” i w punkcie A „Parametry mikrobiologiczne” tabela nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Tym samym obowiązki zawarte w decyzji **HK NR – 25A/2022** z dnia 26.08.2022 r. zostały wykonane w całości. Ze względu na wystąpienie skażenia mikrobiologicznego na wodzie produkowanej przez wodociąg publiczny w Rąpicach, PPIS w Słubicach zgodnie z § 20 pkt 3, ust. 6, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) planuje pobrać próbki wody do badań kontrolnych w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów grupy A.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Słubicach  
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Cybince Sp. z o. o.  
ul. Białkowska 2C; 69-108 Cybinka
2. A/a, Sekcja EP w/m;

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Słubickiego  
69-100 Słubice, ul. Piłsudskiego 20
2. Burmistrz Cybinki  
69-108 Cybinka, ul. Szkolna 5
3. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Słubicach  
z siedzibą w Ośnie Lubuskim  
69-220 Ośno Lubuskie, ul. 3 Maja 34