

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach

69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6

Znak sprawy: NS.HK.470.3.1.2019

Słubice, dnia 13 stycznia 2020r.


16.01.2020
[Podpis]

DECYZJA HK NR – 1A/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach

P. P. Sulimka
Informacja
na BIP
16.01.2020
[Podpis]

Na podstawie art. 104 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018. 2096 z póź. zm.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019.59 t.j), art. 12 ust. 1 art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019.1437 t.j), § 3 ust. 2§ 21 ust 1 pkt 3 oraz § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017. 2294. t.j.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody DL.OBS.9051.03108.2019. z dnia 20.11.2019r. oraz SB/138131/12/2019 z dnia 10.12.2019r. z wodociągu publicznego w Tawęcinnie o produkcji 5,3 m³/d, którego administratorem jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cybince, ul. Białkowska 2c, 69-108 Cybinka.



Stwierdza: warunkową przydatność wody do spożycia

i nakazuje Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Białkowska 2c; 69 - 108 Cybinka

1. Doprowadzić pod względem fizykochemicznym jakość wody podawanej do sieci rozdzielczej z wodociągu publicznego w Tawęcinnie do wymagań określonych w załączniku nr 1 część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294 t.j.) w terminie do **14 lutego 2020r.**
2. W okresie warunkowej przydatności wody do spożycia utrzymać w wodzie uzdatnionej podawanej do sieci wartość dla parametru mangan do 183 µg/1, żelazo do 597 µg/1 i mętność do 4,88 NTU.
3. Powiadomić konsumentów w przekroczonych parametrach organoleptycznych.
4. Powiadomić PPIS w Słubicach o podjętych działaniach i przeprowadzonych działaniach naprawczych związanych z poprawą jakości wody z wodociągu publicznego w Tawęcinnie.

5. Przedstawić wyniki badań jakości wody z wodociągu publicznego w Kochaniu i z sieci rozdzielczej, które stanowić będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w przedmiotowej sprawie.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności w pkt. 2 i 3
Woda wodociągowa nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437t.j.), nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dnia 06.12.2019r. próbkobiorca Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o. o. w ramach kontroli wewnętrznej pobrał do badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu publicznego w Tawęcinie (nr próbki 192694/12/2019). Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały przekroczenia parametrów fizykochemicznych i organoleptycznego:

- **mętność 4,88 NTU** przy wartości akceptowalnej przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU.
- **żelazo 597 µg/l** przy najwyższej dopuszczalnej wartości tego parametru wynosi 200 µg/l
- **mangan 183 µg/l** przy najwyższej dopuszczalnej wartości tego parametru wynosi 50 µg/l

Jest to niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do wymagań określonych w załączniku nr 1 część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela nr 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017. 2294 t.j.)

Mętność wody do picia jest wywołana drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie do picia na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia cząstek pochodzących z osadów do sieci wodociągowej. W rezultacie tworzą się niepożądane osady i problemy z barwą wody, mętność ma wpływ na jej wartość użytkową, powodując pogorszenie smaku, zapachu i koloru wody. Mętność wody w systemach dystrybucji może wystąpić w wyniku naruszenia osadów i biofilmu ale może również pochodzić z zanieczyszczonej wody, która przedostała się do systemu z zewnątrz.

Mangan tworzy charakterystyczne czarne osady (wg niektórych określeń – smoliste) osadzające się w rurach, armaturze itp. W osadach manganowych bardzo intensywnie rozwijają się różne bakterie. Mangan w wodzie nadaje niepożądany smak napojom, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania.

Żelazo w przekroczonych stężeniach ma bardzo duże znaczenie techniczne i organoleptyczne. Duża ilość żelaza w wodzie do picia nadaje jej specyficzny zapach, posmak. Osadzając się w

rurach zmniejsza ich światło, powodując duże straty w energii pomp tłoczących wodę. Ponadto w odłożonych osadach w sieci rozwijają się różne bakterie, które mogą wtórnie zanieczyścić wodę.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018. 2096 z późn. zm.) „organ administracji załatwia sprawę przez wydanie decyzji” oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019. 59 t.j.) „w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji. Usunięcia w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.”

Zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019. 1437 t.j) właściciel urządzeń wodociagowych ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody dla konsumentów. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8b za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się praw do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słubicach oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron w niniejszej sprawie, decyzja staje się ostateczna oraz prawomocna i podlega wykonaniu.

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Białkowska 2c; 69-108 Cybinka
2. Burmistrz Cybinki
ul. Szkolna 5; 69-108 Cybinka
3. A/a

M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
J. Korbas
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego

