

Znak sprawy: HK.443.33.2021  
+ poczta elektroniczna

Słubice, dnia 15.02.2021r.

**DECYZJA HK NR -1A/2021**  
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach**

Na podstawie art. 104, art. 108 § 1 i art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j) art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2021.195 t.j) art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j), § 3 ust. 1; § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, po zapoznaniu się z powiadomieniami o przekroczeniach (16952656; 16952667; 16952657) wysłanego drogą mailową przez Kamile Bycka - Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji z wodociągu publicznego w Bieganowie o produkcji 374,0 m<sup>3</sup>/d zaopatrującego w wodę 539 mieszkańców, którego administratorem jest Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. ul. Białkowska 2C.

**stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi**

**i nakazuje: Zakładowi Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o.**

**ul. Białkowska 2C; 69-108 Cybinka**

Doprowadzić pod względem mikrobiologicznym jakość wody podawanej do sieci rozdzielczej wodociągu publicznego w Bieganowie do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294 t.j.).

1. Zapewnić zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
2. Powiadomić konsumentów wody o wystąpieniu skażenia mikrobiologicznego i o podjętych działaniach naprawczych celem uzyskania poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.
3. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o podjętych działaniach naprawczych, mających na celu poprawę jakości wody pod względem mikrobiologicznym.
4. Przedstawić wyniki badania jakości wody z wodociągu publicznego w Bieganowie z SUW-wpd i z sieci rozdzielczej, który stanowić będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w przedmiotowej sprawie.

## Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

### woda wodociągowa nadaje się tylko do wykorzystania w urządzeniach sanitarnych

#### UZASADNIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.), „nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

Dnia 10.02.2021r. próbkobiorcy z ZUK Sp. z o.o. w Cybince pobrali próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej sprawdzając jakość wody z wodociągu publicznego w Bieganowie. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przez laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna na podstawie powiadomień o przekroczeniach (16952656; 16952667; 16952657) z badań próbek wody pobranej dnia 10.02.2021r. stwierdzono przekroczenie mikrobiologiczne:

- **Enterokoki kałowe w ilości 1 jtk/100 ml wody (SUW-wpds) przy najwyższej dopuszczalnej ilości dla tego parametru wynosi 0 jtk/100ml wody.**
- **Liczba bakterii grupy coli w ilości 17jtk/100ml (SUW-wpds) i 13jtk/100ml wody (sieć Bieganów 13) przy najwyższej dopuszczalnej ilości dla tego parametru wynosi 0 jtk/100ml wody.**

Jest to niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” w punkcie A w Tabeli nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne” oraz punkcie C w Tabeli nr 1. „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), który stanowi, **enterokoki w 100 ml wody wynoszą 0 jtk/100ml, bakterie grupy coli w 100 ml wody – wynoszą 0 jtk/100ml.**

Obecność w badanej próbce wody bakterii grupy coli świadczy o stosunkowo świeżym zanieczyszczeniu wody: kałem, ściekami, glebą lub gnijącym materiałem roślinnym. Obecność tych bakterii w wodzie może wskazywać również na błędy w jej obróbce lub dystrybucji - wtórne zanieczyszczenie, możliwość tworzenia biofilmu, nieodpowiednie jej uzdatnienie, nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Obecność enterokoków w wodzie może stanowić dowód niedawnego skażenia wody odchodami, obecność tych bakterii może wskazywać, na niewłaściwe uzdatnianie wody lub uszkodzenie dystrybucji.

Jednocześnie informuje o potencjalnym zagrożeniu ze strony bakterii chorobotwórczych. **Wykorzystywanie takiej wody do picia może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.**

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 4 w/w rozporządzenia, stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w miejscowości Bieganów.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.) „organ administracji załatwia sprawę przez wydanie decyzji” oraz z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2021.195 t.j) „w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”.

Ponadto, na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego „decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego (...)”. W myśl art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach odstępuje od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji. Powyższe stanowisko uzasadnione jest tym, że stwierdzona obecność enterokoków kałowych i liczby bakterii grupy coli w próbkach wody pobranych z wodociągu publicznego w Bieganowie, może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.) „Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.”

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach postanowił jak w sentencji.

**Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8b za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stron może zrzec się praw do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słubicach oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron w niniejszej sprawie, decyzja staje się ostateczna oraz prawomocna i podlega wykonaniu.

**Otrzymują:**

1. Zakład Usług Komunalnych w Cybince Sp. z o. o.  
ul. Białkowska 2C; 69-108 Cybinka

**Do wiadomości:**

1. Starosta Powiatu Słubickiego  
69-100 Słubice, ul. Piłsudskiego 20
2. Burmistrz Cybinki  
69-108 Cybinka, ul. Szkolna 5
3. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Słubicach  
z siedzibą w Ośnie Lubuskim  
69-220 Ośno Lubuskie, ul. 3 Maja 34
4. A/a, Sekcja EP w/m;

M.M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Słubicach  
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

