

Znak sprawy: HK.443.36.2021
+ poczta elektroniczna

Słubice, dnia 15.02.2021r.

DECYZJA HK NR -2A/2021
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach

Na podstawie art. 104, art. 108 § 1 i art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j) art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2021.195 t.j) art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j), § 3 ust. 1; § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, po zapoznaniu się z powiadomieniem o przekroczeniu (16952576) wysłanego drogą mailową przez Kamile Bycka - Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji z wodociągu publicznego w Tawęcinnie, którego administratorem jest Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. ul. Białkowska 2c; 69-108 Cybinka. Produkcja dobową wodociągu publicznego w Tawęcinnie 5,2 m³/d.

stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi

i nakazuje: Zakładowi Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o.
ul. Białkowska 2C; 69-108 Cybinka

1. Doprowadzić pod względem mikrobiologicznym jakość wody podawanej do sieci rozdzielczej wodociągu publicznego w Tawęcinnie do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294 t.j.).
2. Zapewnić zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
3. Powiadomić konsumentów wody o wystąpieniu skażenia mikrobiologicznego i o podjętych działaniach naprawczych celem uzyskania poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.
4. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o podjętych działaniach naprawczych, mających na celu poprawę jakości wody pod względem mikrobiologicznym.
5. Przedstawić wyniki badania jakości wody z wodociągu publicznego w Tawęcinnie z SUW-wpds i z sieci rozdzielczej, który stanowiąc będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w przedmiotowej sprawie.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

woda wodociągowa nadaje się tylko do wykorzystania w urządzeniach sanitarnych

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 t.j.), „*nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*”.

Dnia 10.02.2021r. próbkobiorcy z ZUK Sp. z o.o. w Cybince pobrali próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej sprawdzając jakość wody z wodociągu publicznego w Tawęcinie. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przez laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna na podstawie powiadomienia o przekroczeniu (16952576) z badań próbek wody pobranej dnia 10.02.2021r. stwierdzono przekroczenie mikrobiologiczne:

- **Enterokoki kałowe w ilości 45 jtk/100ml wody (SUW-wpds) przy najwyższej dopuszczalnej ilości dla tego parametru wynosi 0 jtk/100ml wody.**

Jest to niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*” w punkcie A w Tabeli nr 1 „*Wymagania mikrobiologiczne*” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), który stanowi **enterokoki kałowe w 100 ml objętości próbki wody – wynosi 0 jtk/100ml.**

Obecność enterokoków kałowych w wodzie może stanowić dowód niedawnego skażenia wody odchodami, obecność tych bakterii może wskazywać, na niewłaściwe uzdatnianie wody lub uszkodzenie dystrybucji. Jednocześnie informuje o potencjalnym zagrożeniu ze strony bakterii chorobotwórczych. **Wykorzystywanie takiej wody do picia może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.**

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 4 w/w rozporządzenia, stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w miejscowości Tawęcina.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.) „*organ administracji załatwia sprawę przez wydanie decyzji*” oraz z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2021.195 t.j) „*w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień*”.

Ponadto, na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego „*decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego (...)*”. W myśl art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach odstępuje od obowiązku zapewnienia stronie czynnego

udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji. Powyższe stanowisko uzasadnione jest tym, że stwierdzona obecność enterokoków kałowych w próbkach wody pobranych z wodociągu publicznego w Tawęcinie, może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.) „Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.”

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8b za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stron może zrzec się praw do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słubicach oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron w niniejszej sprawie, decyzja staje się ostateczna oraz prawomocna i podlega wykonaniu.

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Cybince Sp. z o. o.
ul. Białkowska 2C; 69-108 Cybinka

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Słubickiego
69-100 Słubice, ul. Piłsudskiego 20
2. Burmistrz Cybinki
69-108 Cybinka, ul. Szkolna 5
3. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Słubicach
z siedzibą w Ośnie Lubuskim
69-220 Ośno Lubuskie, ul. 3 Maja 34
4. A/a, Sekcja EP w/m;

M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

