

Znak sprawy: NS.HK.443.27.2020

Słubice, dnia 21 lutego 2020r.

DECYZJA HK NR – 3A/2020
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach

Na podstawie art. 104 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz.256 t.j), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2019.59 t.j), art. 12 ust. 1 art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 t.j), § 3 ust. 2; § 21 ust. 1 pkt 3 oraz § 26 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 j.t.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, po zgłoszeniu telefonicznym dnia 21.02.201r. przez kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji ZUK w Cybince Kamilę Bycka i zapoznaniu się z przesłanym mailowo powiadomieniem o przekroczeniach mikrobiologicznym (nr powiadomienia 15311946 i 15311962) z wodociąg publiczny w Tawęcinie, którego administratorem jest Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. ul. Białkowska 2c; 69-108 Cybinka. Produkcja dobową wodociągu publicznego w Tawęcinie 5,30 m³/d.

stwierdza: warunkową przydatność wody do spożycia

i nakazuje: Zakładzie Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o.

ul. Białkowska 2c, 69-108 Cybinka

1. Doprowadzić pod względem mikrobiologicznym jakość wody podawanej do sieci rozdzielczej z wodociągu publicznego w Tawęcinie do wymagań określonych w załączniku nr 1 części C „Parametry wskaźnikowe” Tabela nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294 t.j.) w terminie do **dnia 13 marca 2020r.**
2. Powiadomić konsumentów wody o przekroczonych parametrach mikrobiologicznych.
3. Powiadomić PPIS w Słubicach o podjętych i przeprowadzonych działaniach naprawczych związanych z poprawą jakości wody na wodociągu publicznym w Tawęcinie.
4. Przedstawić wyniki badania jakości wody z wodociągu publicznego w Tawęcinie z punktów probierczych zamontowanych na SUW-wpds w Tawęcinie i sieci wodociągowej oraz woda surowa z studni sieci rozdzielczej, który stanowić będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w przedmiotowej sprawie.
5. W okresie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi utrzymywać w wodzie uzdatnionej podawanej do sieci wartość dla parametru bakterie grupy coli w ilości 9 i 7 jtk/100ml.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności w pkt. 2 i 3

woda wodociągowa nadaje się do spożycia po przygotowaniu

UZASADNIENIE:

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 t.j.), „nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

Dnia 18.02.2020r. próbkobiorca ZUK w Cybince w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością produkowanej wody pobrał do badań laboratoryjnych próbki z wodociągu publicznego w Tawęcinie z punktów probierczych zamontowanych na SUW-wpds oraz ze studni (woda surowa). Przeprowadzone badania laboratoryjne przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A; 43-200 Pszczyna wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego:

- bakterie grupy coli w ilości 9jtk/100ml (SUW- wpds), 7jtk/100ml (studnia- woda surowa) przy wartości parametrycznej 0jtk/100ml.

Jest to niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do wymagań określonych w załączniku nr 1 części C „Parametry wskaźnikowe” Tabela nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294 t.j).

Obecność w badanej próbce wody bakterii grupy coli świadczy o stosunkowo świeżym zanieczyszczeniu wody: kałem, ściekami, glebą lub gnijącym materiałem roślinnym. Obecność tych bakterii w wodzie może wskazywać również na błędy w jej obróbce lub dystrybucji - wtórne zanieczyszczenie, możliwość tworzenia biofilmu, nieodpowiednie jej uzdatnienie, nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256 t.j.) „organ administracji załatwia sprawę przez wydanie decyzji” oraz z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2019.59 t.j) „w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2019.1437 t.j) właściciel urządzeń wodociągowych ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody dla konsumentów.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8b za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stron może zrzec się praw do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słubicach oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron w niniejszej sprawie, decyzja staje się ostateczna oraz prawomocna i podlega wykonaniu.

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Białkowska 2c, 69-108 Cybinka

2A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Cybinki
69-108 Cybinka, ul. Szkolna 5
2. Starosta Powiatu Słubickiego
69-100 Słubice, ul. Piłsudskiego 20
3. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Słubicach
z siedzibą Osnie Lubuskim
69-220 Osno Lubuskie, ul. 3 Maja 34

L.K.P.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. med. Jagiellończyka 8b
69-108 Słubice

