

ZUK CYBINKA

Znak: ZUK.DWK.1005.2021

Cybinka, dnia 16.08.2021 r.

URZĄD MIEJSKI
w Cybince

Wpl. 2021-08-16

L.Dz. 3663

Podpis: *[Signature]*

Pan

Marek Kołodziejczyk
Burmistrz Cybinki
ul. Szkolna 5
69-108 Cybinka

16.08.2021

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach HK NR-16A/2021 z dnia 16.08.2021 r. informuję, iż po otrzymaniu informacji o przekroczeniu mikrobiologicznym próbek wody pobranej w dniu 11.08.2021 r. (SUW Bieganów- woda podawana do sieci, sieć – Rybojedzko2) natychmiast podjęto i wdrożono działania naprawcze.

Harmonogram działań naprawczych:

1. Zgodnie z pkt. 1 ww. decyzji od dnia 16.08.2021 r. zapewniono zastępcze źródła wody spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tj. zmieniono system dostarczania wody dla ludzi i przedsiębiorstw - woda dostarczana jest ze Stacji Uzdatniania w Białkowie
2. Zgodnie z pkt. 2 ww. decyzji powiadomiono konsumentów o wystąpieniu skażenia mikrobiologicznego, a w związku z tym o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz o podjętych działaniach naprawczych celem uzyskania poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym, poprzez komunikaty rozmieszczone w miejscach publicznych i na stronie internetowej.
3. Od dnia 16.08.2021 r. systematycznie prowadzona jest dezynfekcja podchlorynem sodu całego układu technologicznego SUW Bieganów oraz przystąpiono do płukania sieci wodociągowej. Jednocześnie na bieżąco kontrolowany jest poziom stężenia w wodzie podchlorynu sodu.

W związku z powyższym proszę o akceptację przedstawionego harmonogramu działań naprawczych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

KIEROWNIK
Działu Wodociągów i Kanalizacji

[Signature]
Kamila Bycka