

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6  
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04  
[www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/](http://www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/)  
e-mail: [psseslubice@wsse.gorzow.pl](mailto:psseslubice@wsse.gorzow.pl)  
NIP: 598-10-38-392



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.298.2019

Słubice, dnia 14.10.2019r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.  
69-108 Cybinka, ul. Białkowska 2c

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się z powiadomieniem cząstkowym przesłanym przez Panią Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji ZUK Sp. z o.o. w Cybince nr próbki 54755/10/2019 z dnia 14.10.2019r. próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej dnia 10.10.2019r. z wodociągu publicznego w Tawęcinnie, należącego do Zakładu Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną nad jakością wody - stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

**Uzasadnienie**

Analiza wyniku badania laboratoryjnego próbki wody, pobranej w dniu 10.10.2019r. z wodociągu publicznego w Tawęcinnie SUW-wpds (nr próbki 54755/10/2019) po przeprowadzonych działaniach naprawczych przez Administratora sieci wodociągowej -spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” w Tab. Nr 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Jednocześnie PPIS w Słubicach informuje, że obowiązki zawarte w decyzji **HK NR – 33A/2019** z dnia 03.10.2019r. zostały wykonane w całości.

Ze względu na wystąpienie skażenia mikrobiologicznego na wodzie produkowanej przez wodociąg publiczny w Tawęcinnie, PPIS w Słubicach zgodnie z § 20 pkt 3, ust. 6, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) planuje pobrać próbki wody do badań kontrolnych w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów grupy A oraz parametrów mangan i żelazo. Pobór próbek do kontrolnych badań zostały zaplanowane przez PPIS w Słubicach **na dzień 19.11.2019r.**

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
*Korbas*  
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas  
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
69-108 Cybinka, ul. Białkowska 2c
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Cybinki  
69-108 Cybinka, ul. Szkolna 5
2. Starostwa Powiatu Słubickiego  
69-100 Słubice; ul. Piłsudskiego 20
3. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Słubicach  
z siedzibą w Ośnie Lubuskim  
69-220 Ośno Lubuskie, ul. 3 Maja 34

L.K.P.