

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa wieży widokowej i obiektów małej architektury w miejscowości Urad” - od jednego z wykonawców wpłynęło następujące zapytanie:

1. W dokumentacji technicznej stopnie i podesty projektowane są z blachy ryflowanej. Prosimy o informację czy zastosowana blacha ma także być po ocynkowaniu pomalowana kolorem wskazanym przez Zamawiającego jak na całej konstrukcji, tj. RAL 7021?
Jeśli Zamawiający wskazuje chęć malowania blachy prosimy o informację czy w okresie gwarancyjnym Zamawiający będzie odnawiał powłoki malarskie na stopniach i podestach? Z doświadczenia wiemy, że powłoka malarska będzie szybko ścieralna. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści pozostawienie blachy ryflowanej w ocynku, bez konieczności wykonywania powłok malarskich.
2. Prosimy o informację czy zabezpieczenie balustrad – siatki mogą pozostać w kolorze ocynku (czyli po cynkowaniu ogniowym)? Czy konieczne będzie malowanie siatek w kolorze całości konstrukcji, tj. RAL 7021?
3. W dokumentacji technicznej wskazane są wypełnienia schodów i podestów z blachy ryflowanej. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii i zastosowanie krat WEMA? Z doświadczenia wiemy, że blacha ryflowana nie będzie odprowadzała wody i w okresie zimowym będą naturalne problemy z oblodzeniem, co będzie wpływało na bezpieczeństwo użytkowników.
4. W przedmiarze wpisana jest klasa zabezpieczenia antykorozyjnego C3, poprzez malowanie. Ocynkowanie aż nadto spełnia tą klasę. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez zmianę z powłok malarskich na ocynk ogniowy?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytanie:

1. Zastosowana blacha ryflowana po ocynkowaniu ma zostać pomalowana takim kolorem jak cała konstrukcja, tj. RAL 7021. Powłoki malarskie będą przez Zamawiającego odnawiane wg potrzeb i szybkości ścierania. Część wierzchnią (ryflę) należy pomalować farbą antypoślizgową w kolorze RAL 7021.
2. Zamawiający wymaga pomalowania zabezpieczenia balustrad – siatek kolorem jak cała konstrukcja, tj. RAL 7021.
3. Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaproponowaną zmianę technologii wypełnienia schodów oraz podestów i zastosowania krat WEMA.
4. Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie antykorozyjne zostało wykonane poprzez malowanie.

BURMISTRZ
Marek Kotudziejczyk