

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Białkowie - znak sprawy: RZP-II.271.48.2020 - od jednego z wykonawców wpłynęło następujące zapytanie:

W projekcie stałej organizacji ruchu w części opisowej przewidziano montaż słupków blokujących przy przejściu dla pieszych. Nie podano ich ilości, wysokości, oraz średnicy, prosimy o uzupełnienie tych danych.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytanie:

Zamawiający informuję, że przy wyniesionym przejściu dla pieszych nie przewidziano montażu słupków blokujących. Słupki blokujące przewidziano przy progu zwalniającym – 2 szt. Średnica 12 cm, wysokość po zamontowaniu 60 – 80 cm.

Z up. BURMISTRZA

Sebastian Łukaszewicz
SEKRETARZ